

Situação

Systavy napätí: 3+PEN(N,PE)~50Hz, 400V. TN-C-S.
1+PEN(N,PE)~50Hz, 230V. TN-C-S.

Ochrana: Musí sa previesť podľa STN 33 2000-4-41
samočinným odpojením napájania.



Zodpovedný projektant:		Riešiteľ:	HLAV. PROJ.	Ing. Vojtech Szajka Stavebná, projektová a inžinierska činnosť Nová 63/58 Pátince	
Ing. Alica Szajkova	Odrich Valika		Ing. Vojtech Szajka		
NAZOV AKCIE:	Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov			FORMAT:	1A4
Elektronšťaľbaľba				DATUM:	10/2018
MIESTO STAVBY : Budova zľkľadovej ľkľoly 946 37 Moľba okres Komľarňo.				STUPEŇ :	P.S.
INVESTOR:	Obec Moľba okres Komľarňo			MERITKO:	ARCH. Ğ. : Ğ VĲR.:
OBĲAH:				1:2000	- 1.

SITUÁCIA

TENTO DOKUMENT JE CHRÁNENÝ ZÁKONOM O AUTORSKEJ, AKTOROVKEJ ROZNOŽOVANIE ALEBO POUŽITIE TRETIU OSOBU BEZ SOHLASU MAJITEĽA JE ZAKÁZANÉ A TRESTNÉ