


PODORYS SUTERÉNU

LEGENDA MIESTNOSTÍ		Plocha	Strany
C.m	(m²)		
1.01	3.86	KOCHNĚ	-
1.02	4.00	WC	-
1.03	8.67	PVC	-
1.04	4.00	CHODBA	-
1.05	4.00	CHODBA	-
1.06	4.00	CHODBA	-
1.07	4.00	CHODBA	-
1.08	4.00	CHODBA	-
1.09	4.00	CHODBA	-
1.10	4.00	CHODBA	-
1.11	4.00	CHODBA	-
1.12	4.00	CHODBA	-
1.13	4.00	CHODBA	-
1.14	4.00	CHODBA	-
1.15	4.00	CHODBA	-
1.16	4.00	CHODBA	-
1.17	4.00	CHODBA	-
1.18	4.00	CHODBA	-
1.19	4.00	CHODBA	-
1.20	4.00	CHODBA	-
1.21	4.00	CHODBA	-
1.22	4.00	CHODBA	-
1.23	4.00	CHODBA	-
1.24	4.00	CHODBA	-
1.25	4.00	CHODBA	-
1.26	4.00	CHODBA	-
1.27	4.00	CHODBA	-
1.28	4.00	CHODBA	-
1.29	4.00	CHODBA	-
1.30	4.00	CHODBA	-
1.31	4.00	CHODBA	-
1.32	4.00	CHODBA	-
1.33	4.00	CHODBA	-
1.34	4.00	CHODBA	-
1.35	4.00	CHODBA	-
1.36	4.00	CHODBA	-
1.37	4.00	CHODBA	-
1.38	4.00	CHODBA	-
1.39	4.00	CHODBA	-
1.40	4.00	CHODBA	-
1.41	4.00	CHODBA	-

ZASTAVANÁ PLOCHA	687.18 m²
PODLAHOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA - INP	523.73 m²
OSTATNÉ PLOCHY	163.45 m²



POZ.	NÁZOV, ROZMER	P. KS
1	GEOTERMIČNÉ TEPELNÉ ČERPADLO ZEM/VODA S MEN. TV 46.0 kW COP 4.5-5.12	1
2	AKUMULAČNÝ ZASOBNIK VYKUROVACEJ VODY S MOŽNOSŤOU PRÍPRAVY TÚV A ÚK	1
3	EXISTUJÚCE PLYNOVÉ KOTLE 1XDESITILA 20 A 1XDESITILA 50 VÝKON 20 A 49kW	1+1
4	GEOLIT 6 x 100 m	6
5	ZBERNÁ SÁCHA PRÍMARNEHO OKRUHU GT-BOX PRE 3 OKRUHY	2
6	PLINÁČA SADA PRÍMARNEHO OKRUHU 5/4"	1
7	EXPAZNÁ NÁDOBA TEPELNÉHO ČERPADLA OBJEMOM V=25 l, 6 bar	1
8	EXPAZNÁ NÁDOBA S OBJEM V=140 l, 6bar (95/2212)	1
9	CIRKULAČNÉ ČERPADLO ÚK S MODULOVANÝM VÝKONOM H=7.0m, Q=5.5 m³/h	2

LEGENDA ZARADENÍ STROJOVNE:

KL	MEZI PRÍRUBOVIA KLAPKA DNHO
F	FILTR
GU	GEOLIT
M	MODULOVÝ ZASOBNIK
R	REGULOVANÝ VENTIL
P	PLINÁČKA
T	TEPELNÉ ČERPADLO

POZNAMKY:  
- PLYNOVÝ KOTOL BUDE ZAPOJENÝ DO SYSTÉMU TEPELNÉHO ČERPADLA A V PREVAZKE BUDE PRI ODSŤAŽKE TČ.  
- PLYNOVÝ KOTOL BUDE ZAPOJENÝ DO AKUMULAČNEJ NÁDOBE 1000l S PRÍPRAVOU TÚV ODVAJ VYSTUPUJE ÚK A TÚV  
- SOLÁRNE KOLEKTORY BUDÚ VYRÁBAŤ TEPLU DO AKUMULAČNEJ NÁDOBE

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJ.	HLAV. PROJ.	ING. KAROL PETROVIČ
Ing. KAROL PETROVIČ	Ing. KAROL PETROVIČ	Ing. D. PINTÉR	Ing. D. PINTÉR
NÁZOV AKCIE:	VÝMENA ZOBRAU TEPLA NA TEPELNÉ ČERPADLO V BUDOVE MŠ	DATAUM:	10/2018
MESTO STAVBY:	943 60 NÁNA, por.č. 1/1, 1/2	STUPEŇ:	P.S.
INVESTOR:	Ob. Mestské územie 2533/32 NÁNA	MERITKO:	ARCH.Č. : 3
OBSAH:	STROJNÁ DISPOZÍCIA	ČASŤ:	VYKUROVACIE

TENTO DOKUMENT JE CHRÁNENÝ ZÁKONOM O AUTORSKÝCH PRÁVOCH, ROZPOČÍTOVANÝM, ALBO POLOŽENÝM METODOU OSOBNÝCH BEZ SOUHLASU MAJITEĽA A ZAKÁZANÝM A TREBNOU